



## מינהלת פארק ים אשדוד

מס'	תאריך	שעה	מיקום הדגימה	חיידקים- ספירה כללית	חיידקים- ליגיונלה (קטן מ- 1000 חיידקים בליטר)	טמפ' בשטח (מעלות צלזיוס)	PH	עכירות NTU	ריכוז כלור מ"ג/ליטר
37	02/10/17	8:00	מי מזרקה	1		27.6	7.2	0.9	1.49
	02/10/17	8:10	מי אגם	1000		24.5	8.02	3.3	ללא חיטוי
	02/10/17	8:15	חדר מכונות	88		26	7.5	0.87	1.7
38	24/10/17	7:00	מי מזרקה	330		21.5	7.8	1.38	0.02
	24/10/17	7:05	מי אגם	180		21.1	7.75	3.56	ללא חיטוי
	24/10/17	7:10	חדר מכונות	250		22	7.65	1	0
39	21/11/17	7:00	מי מזרקה	1	<10	22.5	7.1	0.6	0.3
	22/11/17	7:05	מי אגם	540	<1000	19	7.56	2.11	ללא חיטוי
	23/11/17	7:10	חדר מכונות	3	<100	22	7.36	0.55	0.35
40	27/12/17	7:00	מי מזרקה	<1		19.1	7.2	0.36	1.18
	27/12/17	7:05	מי אגם	270		14	7.35	1.5	ללא חיטוי
	27/12/17	7:10	חדר מכונות	2		19.2	7.3	10.6	1.17

\* מי אגם לא מטופלים ע"י כימיקלים כיוון שיש דגים וצמחיה ולכן בדיקת ליגיונלה לא אפשרית.

מידע זה מפורסם לפי הוראות סעיף 6א לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, והוראות תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט-2009. המידע נאסף/דווח על ידי המשרד להגנת הסביבה וטרם נבדק על ידי גורמי המקצוע שלו.