



לשכת מבקר העירייה
פרוטוקול מס' 7/2020

פרוטוקול משיבת הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ב- 31.8.2020 בנושא:
מחסני החירום של העירייה

נוכחים: ד"ר אלי לחמני - יו"ר הוועדה
מר גבי עייש – סגן מנהל אגף הבטחון
מר יורם בנדה – אגף הבטחון
מר שלמה בן עזרא – מבקר העירייה
רו"ח שירי בדש – מבקרת בכירה

כללי –

יו"ר הביקורת מציין לחיוב את הפעילות של אגף חירום ובטחון לתיקון הליקויים שהעלתה הביקורת.

1. החלטה מס' 38/2020 – גגות המחסנים

על העירייה לטפל בגגות המחסנים העשויים אסבסט (להחליפם או להתקין יריעות הגנה).

2. החלטה מס' 39/2020 – כיבוי אש

על הממונה על הבטיחות בעירייה לבדוק האם מצאי ציוד כיבוי האש המתקן במחסנים הוא בהתאם לדרישות התקן.

3. החלטה מס' 40/2020 – ציוד למרכזי הקליטה

על העירייה להחזיק ציוד לשעת חירום לטובת מרכזי הקליטה עבור 1% מהאוכלוסייה. הציוד אמור להיות בבעלות העירייה ואין להתבסס על המלאי הארצי של רשות החירום הלאומית.

4. החלטה מס' 41/2020 – ניהול רישומי המלאי

יש להכפיף לאגף חירום ובטחון באופן מלא את ניהול המלאי במחסני החירום, לרבות ניהול הרישומים (קבלה וניפוק).

5. החלטה מס' 42/2020 – לוחות חשמל למרכזי קליטה

על אגף חשמל ומאור לפעול להכנת לוחות החשמל במוסדות החינוך שיש להם יעוד בחירום, כדי לאפשר בזמן חירום חיבור לגנרטור בעל הספק גבוה.

6. החלטה מס' 43/2020 - גנרטורים למרכזי קליטה

יש להכין תוכנית להצטיידות בגנרטורים לכל מרכזי קליטה, שתושלם תוך חמש שנים (כולל הצטיידות לסבב טכני).

7. החלטה מס' 44/2020 ציוד לאסלי"ם

יש להשלים את ההצטיידות להפעלת אס"ל אחד לפחות עד אמצע שנת 2012.

שלמה בן עזרא
מבקר העירייה

ד"ר אלי לחמני- עו"ד (רו"ח)
יו"ר ועדת הביקורת