



דוחות מבדקי בטיחות מוסדות חינוך אופק

א' 26/11/2023

בית ספר אופק

שד' רוטשילד אשדוד רובע טו

614370

088654540

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-614370

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר אופק

כתובת המוסד-שד' רוטשילד

טלפון המוסד-088654540

פרטי המנהל/ת-לילך אלוש

תאריך המבדק-א' 12/2/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-כן

פרטי הבודק-אדם דור

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים-

אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים- -

גז ראדון-YEAR פעם ב - 1 - -

חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים-19/1/2023-

חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים- -

חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים- -

ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים- -

יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים- -

יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5 - -

מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים- -

מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים- -


מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים- -

מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים- -

קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1 - -

תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים-3/1/2023-

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



לוחות חשמל לא יהיו -1- מסדרונות מוסד החינוך. מפגע גורף- ארונות חשמל/ לוחות חשמל ללא סידורי נעילה מתאימים- - -
עשויים מחומרים דליקים, הארונות יהיו סגורים לארונות וללוחות יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים בלוחות. לא יהיו ארונות חשמל (ראשי/קומתי ואגפי) בצמוד לכיתות, מעבדות,
9.1-12/2/2023 22:01



שירותי בנות - אין מגן אצבעות בצד החיצוני של הדלת. דלתות נפתחות מעל 100 מעלות ללא מגן אצבעות בשני הצדדים- - -
הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת -1- קומה ראשונה וקומת קרקע
ה. אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה.
5.23-12/2/2023 22:04



חומרי ניקוי במטבח יאוחסנו בארון סגור ונעול שיסומן עליו -1- מסדרונות מוסד החינוך- ארונות כיבוי אש וארונות השירות- - -
15.5-12/2/2023 22:06



- ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות-1- ליד חדר 20- ארון לוקרים לא מקובע. סכנת התהפכות- - -
5.5-12/2/2023 22:08



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין -2- כיתה 20- הפנלים של הריצוף התפרקו. החיבור בין הקיר לריצוף ללא פנלים שלמים- - -
5.10-12/2/2023 22:15



כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך תעלות מתאימות כבלי -1- חדר מורים-על מפצל חשמל נמצא על הרצפה. סכנת התחשמלות- - -
9.9-12/2/2023 22:17

החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה -1-חצר מוסד החינוך-עמודים מרובעים ממתכת בחצר המרכזית ללא הגנה. עמודי הצללה ללא הגנה מתאיצה. סכנת פציעה- - -
3.11-12/2/2023 22:30-ארגון החצר-ופעילות של תלמידים



גופי התאורה מעל -2-חצר מרכזית-עמודי תאורה ישנים שאינם בשימוש. גופי תאורה לא תקינים/ מוגנים בעמודי התאורה- - -
3.56-12/2/2023 22:34-מגרשי ספורט-מגרשי ספורט יהיו מוגנים ברשתות ועשויים מחומרים עמידים בפני מים ובפני התנפצות



ישמרו שוליים נקיים ברוחב מינימאלי של: (כדורגל, קט רגל -2-מגרש כדור רגל-שער כדור הרגל צמוד לגדר. סכנת פציעה- - -
וכדור עף-3-מטר) (כדורסל- 2 מטר). (כדור יד-2 מ' רוחב האולם, 1 מ' לאורך האולם). עצמים בולטים, ברזיות, הידראנטים, מודי תאורה, לוחות חשמל, וכיו"ב - יורחקו משולי מגרשי
3.55-12/2/2023 22:37-מגרשי ספורט-הספורט



- מסעדי יד יותקנו משני צידי מהלך המדרגות-1-מדרגות חיצוניות- ליד חדר נגרות-אין מסעד יד בשני הצדדים של המדרגות- - -
5.36-12/2/2023 22:39-מעקים ומסעדים