



סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-614552
סוג המוסד-בית ספר
שם המוסד-בית ספר הקירייה
כתובת המוסד-העצמאות 63
טלפון המוסד-088541249
פרטי המנהל/ת-אסתר כהן ראובני
תאריך המבדק-א' 26/2/2023
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא
המבנה מאושר לשימוש-כן
פרטי הבודק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים


מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת 1-חדר 27-ארונות לא מקובעים בתוך החדר. סכנת התהפכות הארון. סכנת פציעה. - - -
5.5-28/2/2023 19: 24 מפגעים קבועים וניידים. התהפכות



חדר אנגלית/ חדר 26 - שירותי -לא הותקנו מגיני אצבעות בצד החיצוני של הדלתות הנפתחות מעל 100 מעלות. סכנת פציעה באצבעות. - - -
הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הציירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך 1-בנות. מפגע גורף סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים




בכל מקום בו קיימת סתירה בין הוראות פיקוד העורף והוראות 2-מקלט - 24-סולמות בתוך המקלט מאפשרים טיפוס. סכנת נפילה. - - -
1-6-שגרה (לא בחירום). הבטיחות, בזמן שגרה יגברו הוראות הבטיחות תוך כדי מתן אפשרות מהירה לעבור למצב חירום. כקיבוע או סורגים על חלונות מילוט, ומניעת טיפוס על סולמות



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות 2-אגף השירותים מספר 25-סימני רטיבות בתקרה. סכנת תחלואה. - - -
1-28/2/2023 19: 39 מפגעים קבועים וניידים. שקועות, סימני רפיון (כנון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



לוחות 1-לוחות וארונות החשמל - מסדרונות מוסד החינוך-לא נמצאו סידורי נעילה מתאימים בארונות החשמל. סכנת התחשמלות. - - -
חשמל לא יהיו עשויים מחומרים דליקים, הארונות יהיו סגורים לארונות וללוחות יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים בלוחות. לא יהיו ארונות חשמל (ראש/קומתי ואגפי) בצמוד לכיתות,




כיתות לימוד, חדרי ספח וחדרי מנהלה- מפגע -לא הותקן תפס מתאים במטרה לתפוס את כנף הדלת בסוף תנועתה. סכנת פגיעה באצבעות. - - -
הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הציירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. 2-גורף מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת




חדרי המנהלה ודלת יציאת החירום ליד - אין מוגיני אצבעות בצד הפנימי של הדלתות. אין מנגנון האטה מתאים בדלת יציאת החירום - - -
הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. 1-כיתה 23
ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת
5.23-28/2/2023 19: 50 דלתות-הגנה מתאימה



גדר סורגים יש -2-הגדר ההיקפית במוסד החינוך-גדר היקפית לא יציבה. קופינג / נדבך הראש על הגדרות והמעקות מתפרק. סכנת פציעה- - -
3.27-28/2/2023 19: 59 גדר-לייצב בבסיס בטון. הסורגים יחיו אנכיים, במרווחים של לא יותר מ- 10 ס"מ בין מוטות סמוכים ובחוזק הדרוש למניעת כיפופם





אבנים משתלבות התפרקו. סכנת נפילה ופציעה. 2. בורות בתוך החצרות. סכנת נפילה ופציעה. 3. שוחת ביוב בולטת. סכנת נפילה. 1. - - -
החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או -1. חצרות מוסד החינוך. ופציעה. 4. 2 קרוואנים לא שמישים או פעילים. סכנת הילכדות ופציעה. 5. גזעי עץ בולטים בחצרות
11: 20 28/2/2023 1-3-תשתיות. שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג. חלקים בולטים יהיו עם חגנה עליהם

