



א' 26/11/2023

בית ספר מקיף ט'

שבט ראובן 2 אשדוד רובע יב

644583

088656584

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-644583
סוג המוסד-בית ספר
שם המוסד-בית ספר מקיף ט'
כתובת המוסד-שבט ראובן 2
טלפון המוסד-088656584
פרטי המנהל/ת-מורן פרחן
תאריך המבדק-א' 26/2/2023
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא
המבנה מאושר לשימוש-לא
פרטי הבודק-תומר משנ

חתימת עורך המבדק-

תמונת חתימה

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה, יחידות מזגן תלויות-פעם ב- 1 שנים
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב- 1 שנים
- ✓ - גז ראדון-YEAR פעם ב- 1 -
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב- 1 שנים
- חשמלאי בודק-פעם ב- 5 שנים
- חשמלאי מוסמך-פעם ב- 1 שנים
- ✓ - ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב- 1 שנים
- יציבות המבנים-פעם ב- 1 שנים
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב- 5 -
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב- 5 שנים
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי' החלשות וכדומה)-פעם ב- 1 שנים
- ✓ - מתקני משחקים-פעם ב- 1 שנים
- מתקני ספורט-פעם ב- 2 שנים
- ✓ - קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב- 1 -
- תקרות תלויות-פעם ב- 5 שנים

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא 2- ארונות למערכת השקיה גדר צפונית-הדלתות לא ניתנות לסגירה- - - 3.1-26/2/2023 11: 32 תשתיות- . בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג . חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם



-מגרשי ספורט-מגרשי הספורט יהיו תקינים, שלמים, ללא מפגעים-2-מתקני כושר רחבה צפונית-חוסר בשילוט בטיחות למתקנים- - - 3.52-26/2/2023 11: 37





לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט 1-מדרכה בצד מערב של אולם הספורט-בליטה של צינור שחור בגובה של כ 10 ס"מ- - -
5.10-26/2/2023 11: 42 מפגעים קבועים וניידים-סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטון") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, 2-חצר מגביל לשכבה ז-שוקת מים עם מים עומדים-סכנה מיתושים- - -
5.10-26/2/2023 11: 48 מפגעים קבועים וניידים-רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטון") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



לא יגודרו עצים או חלקים מהחצר, בשטח המשמש לבילוי תלמידים בהפסקות, בגדר תיל או 2-חצר מערבית-ענפים של עץ שבורים- - -
3.12-26/2/2023 11: 52 ארגון החצר-בכל צורת גידור אחרת העלולה לפגוע בתלמידים במרוצתם




הגדר תתנשא לגובה של 2 מ' לפחות מעל פני הקרקע -1-גדר הקפית-מתקן השקייה צמוד לגדר מהווה מקפצה -גורף בכל הגדרות- - -
3.26-26/2/2023 12:00 -גדר-משני צידי הגדר, הגובה יימדד מעל לנקודת מדרך רגל



3.59-26/2/2023 -מגרשי ספורט-מתקני כדורסל יהיו יציבים וללא סימני פגיעה-1-מגרש ספורט-חוסר מיגון לאחד מעמודי הסל- - -
12:04



-מפסקים ושקעים-. כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם-2-מבנה ז פרוזדור-שלט יציאה תאורה בשלט לא תקינה- - -
9.5-26/2/2023 12:11



החלונות בקומת הקרקע -1-מבנה כתית שכבה ז-גורף בכל המוסד-כתות מסורגות נעולות ללא קופסאת ניפוץ, ללא מפתח ללא שלט- - -
 ובחדרים בהם יש צורך בסורגים, למניעת פריצה דרכם. בכל כתה או אולם יהיה לפחות פתח מילוט אחד באחד הסורגים העונים על הדרישות האלה: א. פתח המילוט בסורג יפתח כלפי חוץ ויהיה במידות מינימום של 0.80 מ' (רוחב) ו- 1.00 מ' (גובה). ב. צבע הסורג המשמש כפתח מילוט יהיה מסוג זוהר, פולט אור משני הצדדים. ג. מעל החלון יותקן שלט זוהר ועליו כתוב " חלון חילוץ". ד. מפתח המנעול שעל הסורג ימצא בתוך קופסת ניפוץ צבועה באדום שתיקבע במרחק לא גדול מהמנעול שעל הסורג. מפתחות נוספים מאותו הסוג (מאסטר) יהיו בארון המפתחות 16: 12/2023 16.4-26/2 סורגים-של מוסד החינוך ובידי המורה וכל אדם אחראי לחדר. קופסת הניפוץ תכיל פ



מיקום עמדות כיבוי אש יוצבו בצורה שאינה -1-מבנה כתות שכבה ז ארונות כיבוי אש-ארונות כיבוי אש נעולים-גורף בכל המוסד- - -
 21: 12/2023 2-26/2 ציוד ומטפי כיבוי אש-מסכנת את העוברים. הארונות יהיו שלמים ללא קצוות חדים. פתיחת הארון תהיה מהירה בכל מצב



הידיות, המנעולים או חיפויים "(רוזטות)" יהיו שלמים, חלקים וחופשיים מבליטת ברגים, -1-כתה ז 2 -32-ידידת הדלת לא תקינה- - -
 24: 12/2023 5.24-26/2 דלתות-פינים או חלקי פרוזל אחרים



9-5-26/2/2023 12: 30 מפסקים ושקעים- כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם-1-שכבה ח כתה מס 8-אילתורי חשמל- - -



9-5- מפסקים ושקעים- כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם-1-כתה ח38-חוסר בכיסוי מגן לגופי תאורה- - -

26/2/2023 12: 34



9.5-26/2/2023 12: 37 ושקעים

מפסקים - כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם-1-פרוזדור קומה ב שכבה ח-גוף תאורה נוטה על צידו סכנת נפילה- - -



5.10-26/2/2023 12: 43 מפגעים קבועים וניידים-סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט -1-דלת שרותים מבנה שכבה ח חדר 207-חלק התחתון של הדלת בתהליך ריקבון- - -



11.13-26/2/2023 12: 45 מתקני ספורט-וכד') לא יהיו מתקנים ניידים המאפשרים טיפוס (סולמות, פיגומים וכו') אין לאחסן ציוד שאינו שייך למהות תפקוד האולם אין להשאיר באולם מתקנים ניידים המאפשרים טיפוס (סולמות, פיגומים וכו') -1-שכבה ח ליד חדר 207-סולם ללא מיגון למניעת טיפוס- - -



9.5-26/2/2023 12: 49 מפסקים ושקעים- כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם-1-כתה ט 8-אילתורי חשמל בכתה- - -



26/2/2023 12:52

6-9-מנורות וגופי תאורה-גופי תאורה לא יותקנו על גבי חומרים דליקים (כמו עץ וכד')-1-כתה ט 8-כיריים חשמליות ללא שילוט- - -



26/2/2023 12:55

מפסקים - כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם-1-פרוזדור מבנה ט-שלט יציאה לא תקין-גורף במספר מבנים- - -



26/2/2023 13:39

5-5-מפגעים קבועים וניידים- ארונות, ספריות וכווניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות-1-מעבדה לכימיה-ארון לא מקובע- - -




לוחות - כל המעגלים ומפסקי הזרם הראשיים יסומנו בסימון בר-קיימא-2-חדר 107 מבנה שכבת כתות י-ארון חשמל ללא שילוט- - -



-9.5-מפסקים ושקעים- כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם-1-כתה י 9-שמוש במפצל חשמל-אילתור חשמל- - -

26/2/2023 13:46



26/2/2023 13:56

9.5-מפסקים ושקעים.- כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם-2-מבנה כתות יא-חדר מדרגות-גוף תאורה לא תקין- - - -



14:00

9.5-26/2/2023-מפסקים ושקעים.- כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם-1-כתה יא 9-אילתורי חשמל-סכנת שריפה- - - -



5.5-26/2/2023 14:08-קבועים וניידים

מפגעים - ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות-1-מעבדה לפיזקה-חדר הכנה-מדפי מתכת לא מקובעים- - - -



הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. 1-מבנה מעבדות לפיזיקה-מנגנון דלת בהלה חוסר בכיסוי מגן- - -

מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא
5.23-26/2/2023 14:10-דלתות- ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה