

בית ספר הקרייה

העצמאות 63 אשדוד רובע הסיטי

614552

088541249

ב' 15/4/2024

סיכום מבדק שנתי

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

שמואל קצוקר	ב' 15/4/2024 11:53
פרטי המוסד	
סמל המוסד	614552
סוג המוסד	בית ספר
שם המוסד	בית ספר הקרייה
כתובת המוסד	העצמאות 63
טלפון המוסד	088541249
פרטי המנהל/ת	אסתר כהן ראובני
תאריך המבדק	ג' 9/4/2024
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא
המבנה מאושר לשימוש	כן
פרטי הבודק	מומנתקן - תומר משה
חתימת עורך המבדק	

ת.ל.ר



מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	9/4/2024	
	פעם ב - 1 שנים	9/4/2024	
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1		✓
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	9/4/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	9/4/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	9/4/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	9/4/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5		✓
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים	9/4/2024	
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה			✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים	9/4/2024	
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	9/4/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	9/4/2024	

מפגעים						מבדקי בטיחות מנהל חינוך	
תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
9/4/2024 7:19	5.10	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	1	שביל צד צפון	אבנים משתלבות בולטות	
9/4/2024 7:21	5.10	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	1	צד מזרח של החצר	ריצוף בולט	
9/4/2024 7:24	5.10	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	1	סמוך למגרש הספורט	רצוף שוקע	
9/4/2024 7:28	5.10	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות	1	מדרגות חירום צד מערב	מדרגות שבורות וחיפוי קיר שבור	

תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.



9/4/2024 7:29	5.36 מעקים ומסעדים	מסעדי יד יותקנו משני צידי מהלך המדרגות .	1	יציא מבית הספר לכוון מערב	חוסר במסעד יד
------------------	--------------------------	--	---	------------------------------	---------------


	
	חוסר באבנים משתלבות פינה בחצר לכוון מערב 1 לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים. מפגעים קבועים וניידים 5.10 9/4/2024 7:32
	תאורה בפרוזדור מרצדת פרוזדור כתות ב 1 כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם. מפסקים ושקעים 9.5 9/4/2024 7:37
	שוקת מים שניים משלשת הברזים תקולים פרוזדור כתות ב 1 לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים. מפגעים קבועים וניידים 5.10 9/4/2024 7:39




9/4/2024 7:45 4.14 הכנה למילוט 1 בחלל/חדר שתפוסתו 100 איש ומעלה נדרש להתקין מנעול בהלה. אם ישנן מספר כנפיים לדלתות - בכל כנף יותקן מכלול נעילה למנעול בהלה

9/4/2024 7:47 5.24 דלתות 1 הידיות, המנעולים או חיפויים ("רוזטות") יהיו שלמים, חלקים וחופשיים מבליטות ברגים, פינום או חלקי פרזול אחרים.

9/4/2024 7:55 5.17 חלונות סורגים 1 החלונות בקומת הקרקע ובחדרים בהם יש צורך בסורגים, למניעת פריצה דרכם, בכל כתה או אולם יהיה לפחות פתח מילוט אחד באחד הסורגים העונים על הדרישות האלה: א. פתח המילוט בסורג יפתח כלפי חוץ



ויהיה במידות מינימום של 0.80 מ' (רוחב) ו- 1.00 מ' (גובה) ב. צבע הסורג המשמש כפתח מילוט יהיה מסוג זוהר, פולט אור משני הצדדים. ג. מעל החלון יותקן שלט זוהר ועליו כתוב " חלון חילוץ". ד. מפתח המנעול שעל הסורג ימצא בתוך קופסת ניפוח צבועה באדום שתיקבע במרחק לא גדול מהמנעול שעל הסורג. מפתחות נוספים מאותו הסוג (מאסטר) יהיו בארון המפתחות של מוסד החינוך ובידי המורה וכל אדם אחראי לחדר. קופסת הניפוח תכיל פטישון להוצאה מהירה של המפתח בשעת חירום.



כתות מסורגות עם פתח חרום בסורגים ללא מפתח

כתה מס -7גורף

1

החלונות בקומת הקרקע ובחדרים בהם יש צורך בסורגים, למניעת פריצה דרכם, בכל כתה או אולם יהיה לפחות פתח מילוט אחד באחד הסורגים העונים על הדרישות האלה: א. פתח המילוט בסורג יפתח כלפי חוץ ויהיה במידות מינימום של 0.80 מ' (רוחב) ו- 1.00 מ' (גובה) ב. צבע הסורג המשמש כפתח מילוט יהיה מסוג זוהר, פולט אור משני הצדדים. ג. מעל החלון יותקן שלט זוהר ועליו כתוב " חלון חילוץ". ד. מפתח המנעול שעל הסורג ימצא בתוך קופסת ניפוח צבועה באדום שתיקבע במרחק לא גדול מהמנעול שעל הסורג. מפתחות נוספים מאותו הסוג (מאסטר) יהיו בארון המפתחות של מוסד החינוך ובידי המורה וכל אדם אחראי לחדר. קופסת הניפוח תכיל פטישון להוצאה מהירה של המפתח בשעת חירום.

5.17 חלונות סורגים

9/4/2024 7:58

סולם ללא מיגון למניעת טיפוס

מקלט-כתה 24

1

חלקי מבנהו של המקלט, לרבות ארובות וצינורות סינון, תעלות וצינורות אוורור, ספי כניסה, וכיו"ב לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי וכן ייבנו באופן שתלמידים/ ילדים לא יוכלו לטפס עליהם.

6.6 מבנה

9/4/2024 8:44

