

עיריית אשדוד  
מינהל תפעול  
מינהלת פארק אשדוד ים

תוצאות דיגום המבוצעות באגם פארק אשדוד ים - 2014

ריכוז כלור מ"ג / ליטר	עכירות NTU	PH	טמפ' בשטח מעלות צלזיוס	שם החיידק					מיקום הדגימה	תאריך	ריכוז מירבי מותר
				ליגינולה	ספירה כללית	E.coli	פסאודומונס אאירוגינוזה	קוליפורמים			
	1			קטן 1000 מ חיידקים בליטר					ב 100 מ"ל		
										מי אגם	09/01/2014
0.32	0.91	7.22								בריכת מזרקה	09/01/2014
				440						חדר מכונות	09/01/2014
	1.23								<1	מי אגם	25/02/2014
	1.21								<1	בריכת מזרקה	25/02/2014
				24000						חדר מכונות	25/02/2014
0.03	1.06								1	מי אגם	25/03/2014
0.22	0.48	7.68								בריכת מזרקה	25/03/2014
										חדר מכונות	25/03/2014
	2.53	8.55							1	מי אגם	24/04/2014
0.48	1.04	6.58							<1	בריכת מזרקה	24/04/2014
				<10						חדר מכונות	24/04/2014
	2.45	8.93								מי אגם	13/05/2014
0.33	2.07	7.44								בריכת מזרקה	13/05/2014
										חדר מכונות	13/05/2014
	3.4	8.48							1	מי אגם	29/05/2014
										בריכת מזרקה	29/05/2014

								חדר מכונות	29/05/2014	6
0.04	1.93	7.06						מי אגם	29/06/2014	
0.28	1.56	6.44						בריכת מזרקה	29/06/2014	
								חדר מכונות	29/06/2014	7
0.02	0.95	6.7						מי אגם	24/09/2014	
0.22	0.85	6.42						בריכת מזרקה	24/09/2014	
								חדר מכונות	24/09/2014	8
0.01		741			515			מי אגם	12/10/2014	
0.11	3.32	7.3			1008			בריכת מזרקה	12/10/2014	
0.12	2.1	7.8			1397			חדר מכונות	12/10/2014	9
	2.29				541			מי אגם	28/10/2014	
					717			בריכת מזרקה	28/10/2014	
					1083			חדר מכונות	28/10/2014	10
0		7.62			370			מי אגם	03/11/2014	
0	3.18	7.55			418			בריכת מזרקה	03/11/2014	
0.06	3.05	8.12			493			חדר מכונות	03/11/2014	11
	2.81	7.18			150		0.08	מי אגם	18/11/2014	
	3.78	6.96			11		0.07	בריכת מזרקה	18/11/2014	
	0.6	7.06		20	1		0.55	חדר מכונות	18/11/2014	12
	2.3				1200			מי אגם	10/12/2014	
					2			בריכת מזרקה	10/12/2014	
					17			חדר מכונות	10/12/2014	13

מידע זה מפורסם לפי הוראות סעיף 6א לחוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998, והוראות תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט – 2009. המידע נאסף/דווח על ידי המשרד להגנת הסביבה, וטרם נבדק על ידי גורמי המקצוע שלו